



REFERAT ANBUDBEFARING - LUND KOMMUNE - MOI VANNBEHANDLINGSANLEGG - OMBYGGING - BYGG

ArkivsakID:
20/89

JornalpostID:
20/4376

Dato:
07.05.2020

Referent: Ingemar Bjerga
Telefon: 47 76 77 04

Tid og Sted:

06.05.2020, kl. 10.00 – Moi vannverk

Deltakere:

Bent Magne Andreassen	Norrøn Bolig AS	932 78 060	bent.magne@norrøn.no
Ole Petter Stenberg	Bilstad Bygg AS	977 69 250	olepetter@bilstadbygg.no
Martin Skulevold	Lund kommune	996 40 750	martin.skulevold@lund.kommune.no
Ingemar Bjerga	Lund kommune	477 67 704	ingemar@lund.kommune.no

Fraværende:

Oddvar Kjellesvik	Sørvestkonsult AS	454 79 740	oddvar.kjellesvik@gmail.com
-------------------	-------------------	------------	--

REFERAT ANBUDBEFARING - OMBYGGING - BYGG

De fleste forhold som ble tatt opp på befaringen, framkommer av den aktuelle tilbudsinnbydelsen. Bla. ble følgende forhold tatt opp:

- Plassering av tilbygget i forhold til eksisterende. Mønene bør flykte.
- Steinmur versus betongmur, her vises det til post 41.26.
- Fliser på gulv: Fuger må tåle kjemikalier som fellingskjemikalier, lut og vannglass.
- Vegetasjonsrydding utvendig, se post 41.25.
- Bakre betongvegg på eksisterende bygg skal ikke bordkles med tre, se post 43.62

Kopi til:

Sørvestkonsult AS /Oddvar Kjellesvik

Hyllebakken 17

4622

KRISTIANSAND S